


CECHY I KORZYŚCI

-  zgodne z obecnie obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi oznaczania instalacji PV oraz jej elementów
-  tablice i znaki dedykowane do instalacji PV
-  wykonane na folii PCV samoprzylepnej, uszlachetnionej lakierem zwiększającym odporność na UV

DANE MECHANICZNE

Materiał	folia PCV samoprzylepna
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +70
Liczba tabliczek w opakowaniu [szt.]	10



Typ	Indeks Ergom	Liczba oznaczników na 1 tabliczce [szt.]	Symbol	Znaczenie nadruku	Język nadruku	Wymiar [mm]
TZ PV 55x43 (10 SZT.)	E04TZ-05010213101	20	Fotowoltaika (PV)	-	-	55x43
TZ PV 129x100 (10 SZT.)	E04TZ-05010213201	4	Fotowoltaika (PV)	-	-	129x100
TZ PV 40x130 U.U.E.P.N - Ż/B (10 SZT.)	E04TZ-05010213301	8	Zagrożenie elektryczne	UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!	Polski	40x130
TZ PV 40x130 U.U.E.P.N - Ż (10 SZT.)	E04TZ-05010213401	8	Zagrożenie elektryczne	UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!	Polski	40x130
TZ PV 40x157 U.A.C.M.P.P.N.R.P.O.O.F (10 SZT.)	E04TZ-05010213501	6	Zagrożenie elektryczne	UWAGA! AKTYWNE CZĘŚCI MODUŁÓW POZOSTAJĄ POD NAPIĘCIEM RÓWNIEŻ PO ODŁĄCZENIU OD FALOWNIKA	Polski	40x157
TZ PV 27x120 R.P.A (10 SZT.)	E04TZ-05010213601	14	-	Rozdzielnia PV - AC	Polski	27x120
TZ PV 27x120 R.P.D (10 SZT.)	E04TZ-05010213701	14	-	Rozdzielnia PV - DC	Polski	27x120
TZ PV 37x60 G.W.A.I.F (10 SZT.)	E04TZ-05010213801	21	-	GŁÓWNY WYŁĄCZNIK AC INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	Polski	37x60
TZ PV 37x60 G.W.D.I.F (10 SZT.)	E04TZ-05010213901	21	-	GŁÓWNY WYŁĄCZNIK DC INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	Polski	37x60
TZ PV 50x40 O.P.Z (10 SZT.)	E04TZ-05010214001	20	Zagrożenie elektryczne	OSTRZEŻENIE! PODWÓJNE ZASILANIE	Polski	50x40
TZ PV 120x70 P.I.F.U.W.N.D.W.C.D (10 SZT.)	E04TZ-05010214101	4	Zagrożenie elektryczne	PRZEWODY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ UWAGA! WYSOKIE NAPIĘCIE DC W CIĄGU DNIA	Polski	120x70
TZ PV 90x90 N.D.U.E.I.F (10 SZT.)	E04TZ-05010214201	6	Zagrożenie elektryczne	NIE DOTYKAĆ! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE	Polski	90x90
TZ PV 23x112 N.Z.C.P.N (10 SZT.)	E04TZ-05010214301	16	-	NIEBEZPIECZEŃSTWO ZAWIERA CZĘŚCI POD NAPIĘCIEM	Polski	23x112
TZ PV 23x112 N.W.N.D.W.C.D.O.P.W.I (10 SZT.)	E04TZ-05010214401	16	-	NIEBEZPIECZEŃSTWO WYSOKIE NAPIĘCIE DC W CIĄGU DNIA OBECNE PO WYŁĄCZENIU INSTALACJI	Polski	23x112
TZ PV 23x112 P.W.P (10 SZT.)	E04TZ-05010214501	16	-	PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU	Polski	23x112
TZ PV 23x112 R.P.A.I.E (10 SZT.)	E04TZ-05010214601	16	-	ROZDZIELNICA PV AC INSTALACJA ELEKTRYCZNA	Polski	23x112
TZ PV 23x112 R.P.D.I.E (10 SZT.)	E04TZ-05010214701	16	-	ROZDZIELNICA PV DC INSTALACJA ELEKTRYCZNA	Polski	23x112
TZ PV 11x50 G.W.A (10 SZT.)	E04TZ-05010214901	88	-	GŁÓWNY WYŁĄCZNIK AC	Polski	11x50
TZ PV 23x112 G.W.A (10 SZT.)	E04TZ-05010214951	16	-	GŁÓWNY WYŁĄCZNIK AC	Polski	23x112
TZ PV 17x21 UZ (10 SZT.)	E04TZ-05010215001	120	Uziemnienie	-	-	17x21
TZ PV 19x24 UZ (10 SZT.)	E04TZ-05010215101	90	Uziemnienie	-	-	19x24
TZ PV 20x100 U.I.F.Z.D (10 SZT.)	E04TZ-05010215201	24	Zagrożenie elektryczne	UWAGA! INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA ZASILANE DWUSTRONNE	Polski	20x100